

URKUNDE

Die Firma **RH Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH**

Hüstener Str. 11

59821 Arnsberg

ist gemäß § 62 Abs. 1 AwSV als Fachbetrieb überprüft und hat mit der **DEKRA Automobil GmbH** einen Überwachungsvertrag abgeschlossen.

Der Betrieb ist berechtigt, folgende Bezeichnung zu führen:
Fachbetrieb gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Der Fachbetrieb ist für nachstehende Tätigkeiten zertifiziert:

Anlagenart	Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen				Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		
	A	B	C	D	B	C	D
Tätigkeiten							
Errichten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instandsetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innenreinigung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stilllegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterungen: A = Heizölverbraucheranlagen,
 B = Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten Flammpunkt >55°C – 100 °C,
 C = Anlagen mit entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem entzündbaren Flüssigkeiten,
 D = Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten



Hinweise:
 Ausgenommen sind die folgenden Tätigkeiten
 Einbauen, Aufstellen, Instandhalten, Instandsetzen von:
 - Leckanzeigern
 - Abdichtungssystemen
 - Beschichtungssystemen
 - Verfugungen

Diese Anerkennung ist befristet bis: **November 2020**

Stuttgart, 26.10.2018
 Ort, Datum


 Leiter Sachverständigenorganisation nach §52 AwSV

